

Visuelle Kontrolle CIPC, Seite 1

Was

Druckkammer Belüftungstechnik Belüftungsturm

Beispiele obere Reihe:
Nahaufnahme eines gereinigten Ventilators mit einer gewissen Oxidation des Metalls gegenüber einem ungereinigten Ventilator mit CIPC-Rückständen.

Beispiel untere Reihe:
Belüftungswand mit Heißnebel-Einleitungsrohr;
ungereinigte Belüftungswand mit CIPC-Rückständen unterhalb des Einleitungsrohrs.

OK
Keine sichtbaren Rückstände, Erde oder losen Partikel



NICHT OK
Sichtbare Rückstände, Erde und lose Partikel, nicht gereinigt



Kanäle



Wände und Gebäudeteile



Böden

Beispiele: Befahrbare(r) Betonboden und -spalten und mit Holz abgedeckte Kanäle mit Pflasterung.



Visuelle Kontrolle CIPC, Seite 2

Was

OK

Keine sichtbaren Rückstände, Erde oder losen Partikel

NICHT OK

Sichtbare Rückstände, Erde und lose Partikel, nicht gereinigt


Decke



Kisten



Anhänger, Annahmeeinrichtungen, Förderbänder



Sonstiges (z.B. mechanische Kühlung, Zirkulationsventilatoren, mobile Zwischenwände, u.a.)

Beispiele: Verdampfer einer mechanischen Kühlung und Zirkulationsventilator

